

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в Белокалитвинском, Тацинском,
Милютинском, Морозовском, Обливском, Советском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 113/120

«28» апреля 2021 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 211
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Моисеев Владимир Александрович ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 37 «Колобок», 347210 Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 11, ИНН 6121006329;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- конструкция окон в детском садике не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, имеются дефекты повреждения;
- по результатам лабораторных исследований и испытаний, проведённых специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Белая Калитва установлено, что в двух точках отбора проб питьевая вода имеет отклонение по цветности, мутности и массовой концентрации железа, а именно: ВРУ на пищеблоке, уровень цветности составил 37,0+-7,4 градусов, при норме не более 20 градусов, уровень массовой концентрации железа составил 1,08+-0,18 мг/дм³, при норме не более 0,3 мг/дм³; уровень мутности составил 6,57+-1,31 ЕМФ, при норме не более 2,6 ЕМФ; ВРУ в буфетной младшей группы уровень цветности составил 39,7+-7,9 градусов, при норме не более 20 градусов, уровень массовой концентрации железа составил 1,39+-0,24 мг/дм³, при норме не более 0,3 мг/дм³; уровень мутности составил 6,96+-1,39 ЕМФ, при норме не более 2,6 ЕМФ (протокол лабораторных испытаний № 21-1649-Б-БК от 08.04.2021 г.);
- в детском садике не обеспечена организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

Выше перечисленное является нарушением требований п.п. 1.8., 2.6.2., 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; ст. 11., 28., 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) **предлагаю:**

Обеспечить наличие окон в детском саду, которые обеспечат возможность проведения проветривания помещений и обеспечить отсутствие повреждений окон;

Срок исполнения: до 15 ноября 2022 г.

Обеспечить в детском саду качество питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм;

Срок исполнения: с 28.04.2021г. и постоянно

Обеспечить организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Срок исполнения: до 15 ноября 2022 г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок исполнения: **15 ноября 2022 г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском,
Милютинском, Обливском, Советском районах
(должность)



(подпись)

В.А. Моисеев
(ФИО)

Предписание получила: «28» апреля 2021 г.

заведующая МБДОУ
детский сад № 37 «Колобок»
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица)



(подпись)

Т.А. Шестопалова
(ФИО)